

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-IN.ME77.B.00447

Серия RU № 0025984

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, France, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Schneider Electric India PVT. Ltd., Адрес: 172, Poonamallee Bypass Road, Poonamallee, Chennai INDIA 600056

**ПРОДУКЦИЯ** Автоматические выключатели серии Easy9, типа MCB18 одно-, двух-, трех- и четырехполюсные, Ином. от 6 до 63 А, Iоткл. = 4500 А, моделей: EZ9F14хуу, EZ9F34хуу, где "х" может быть 1, 2, 3, 4; "у" цифры от 0 до 6 для ряда номинальных токов 06/10/16/20/25/32/40/50/63 А, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 20 100 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокол испытаний № 34Н5ЕМ/ТС от 15.05.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акт анализа состояния производства № АА-139/2013 от 05.06.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** схема сертификации 1с

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 07.06.2013 **ПО** 07.06.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. Никитин  
(инициалы, фамилия)

В. А. Дружинин  
(инициалы, фамилия)